

Инф. № подл.	Подпись и Дата	Взам. инб. №

№ щита, тип щита	Автоматический выключатель тип	Рр, кВт	Ip, А	№ линии	Марка сечение провода, кабеля, мм2.	Назначение линии																																																																																																			
ЩО-2 ЩУРН-3/48 ВН-29 4П-40А Щ СЕ307 R34.749.0А. QYUULFZ 230/400В,5-80А, кл.м.1/2 Рр=3,38кВт Ip=5,24А Cosφ=0,98 РЕ АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА АД-12 1Р+N C10-30мА <tr><td></td><td></td><td>0,59</td><td>2,7</td><td>Гр2.1</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>205 Освещение тех. этажа, щитовая</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,1</td><td>0,46</td><td>Гр2.2</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>45 освещение колясочной, КУИ</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,18</td><td>0,83</td><td>Гр2.3</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>79 Освещение коридора</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,18</td><td>0,83</td><td>Гр2.4</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>72 Освещение коридора</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,18</td><td>0,83</td><td>Гр2.5</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>68 Освещение коридора</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,18</td><td>0,83</td><td>Гр2.6</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>65 Освещение коридора</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,18</td><td>0,83</td><td>Гр2.7</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>76 Освещение лифтового холла</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,18</td><td>0,83</td><td>Гр2.8</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>78 Освещение лифтового холла</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,19</td><td>0,88</td><td>Гр2.9</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>85 Освещение лестничной клетки</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>резерв</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,17</td><td>0,79</td><td>Гр2.11</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>168 Освещение технического чердака</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,35</td><td>1,6</td><td>Гр2.12</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>120 Освещение машинного помещения</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,45</td><td>2,1</td><td>Гр2.13</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>70 от ЩО2- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 40</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0,45</td><td>2,1</td><td>Гр2.14</td><td>ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2</td><td>74 от ЩО2- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 40</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ВВГнг-1s 1х4</td><td>30 Коробка уравнивания потенциалов КУП в КУИ</td></tr>			0,59	2,7	Гр2.1	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	205 Освещение тех. этажа, щитовая			0,1	0,46	Гр2.2	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	45 освещение колясочной, КУИ			0,18	0,83	Гр2.3	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	79 Освещение коридора			0,18	0,83	Гр2.4	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	72 Освещение коридора			0,18	0,83	Гр2.5	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	68 Освещение коридора			0,18	0,83	Гр2.6	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	65 Освещение коридора			0,18	0,83	Гр2.7	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	76 Освещение лифтового холла			0,18	0,83	Гр2.8	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	78 Освещение лифтового холла			0,19	0,88	Гр2.9	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	85 Освещение лестничной клетки							резерв			0,17	0,79	Гр2.11	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	168 Освещение технического чердака			0,35	1,6	Гр2.12	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	120 Освещение машинного помещения			0,45	2,1	Гр2.13	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	70 от ЩО2- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 40			0,45	2,1	Гр2.14	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	74 от ЩО2- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 40						ВВГнг-1s 1х4	30 Коробка уравнивания потенциалов КУП в КУИ
			0,59	2,7	Гр2.1	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	205 Освещение тех. этажа, щитовая																																																																																																		
			0,1	0,46	Гр2.2	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	45 освещение колясочной, КУИ																																																																																																		
			0,18	0,83	Гр2.3	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	79 Освещение коридора																																																																																																		
			0,18	0,83	Гр2.4	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	72 Освещение коридора																																																																																																		
			0,18	0,83	Гр2.5	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	68 Освещение коридора																																																																																																		
			0,18	0,83	Гр2.6	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	65 Освещение коридора																																																																																																		
			0,18	0,83	Гр2.7	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	76 Освещение лифтового холла																																																																																																		
			0,18	0,83	Гр2.8	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	78 Освещение лифтового холла																																																																																																		
			0,19	0,88	Гр2.9	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	85 Освещение лестничной клетки																																																																																																		
							резерв																																																																																																		
			0,17	0,79	Гр2.11	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	168 Освещение технического чердака																																																																																																		
			0,35	1,6	Гр2.12	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	120 Освещение машинного помещения																																																																																																		
			0,45	2,1	Гр2.13	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	70 от ЩО2- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 40																																																																																																		
			0,45	2,1	Гр2.14	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	74 от ЩО2- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 40																																																																																																		
						ВВГнг-1s 1х4	30 Коробка уравнивания потенциалов КУП в КУИ																																																																																																		

						051.1-66-ЭМ		
						Многоквартирные многоэтажные дома №№65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска III,IV этапы строительства		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства	Стадия	Лист
Разработал	Медведева				06.26		Р	10
Проверил	Дедкова				06.26			
						Блок-секция 2. Схема электрическая принципиальная ЩО-2.	ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"	
Н. контроль	Романцова				06.26			