

№ щита, тип щита	Автоматический выключатель тип	Рр, кВт	Ip, А	№ линии	Марка сечение провода, кабеля, мм2.	Назначение линии
ЩАО-1 ЩУРН-3/30 ВН-29 4П-40А СЕ307 R34.749.0A. QYUULFZ 230/400В,5-80А, кл.м.1/2 Рр=1,20кВт Ip=1,86А Cosφ=0,98 АД-12 1П+Н-С10-30мА ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С6 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10 ВА-47-29-2П С10		0,07	0,3	ГрА1.1	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	78 Освещение входов, СУП, указатель номера дома
		0,15	0,7	ГрА1.2	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	122 Аварийное освещение тех. этажа, 1 этажа
		0,18	0,8	ГрА1.3	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	69 Аварийное освещение коридора
		0,18	0,8	ГрА1.4	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	76 Аварийное освещение коридора
		0,19	0,9	ГрА1.5	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	100 Аварийное освещение лифтового холла, МОЛ
		0,19	0,9	ГрА1.6	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	78 Аварийное освещение лестничной клетки
		0,05	0,2	ГрА1.7	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	165 Аварийные указатели "Выход"
		0,02	0,1	ГрА1.8	ВВГнг(А)FRLS-3х1,5мм2	30 Домофон
		0,17	0,8	ГрА1.9	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	85 Аварийное освещение зоны безопасности л. холла для МГН
						Резерв

Инв. № подл.	Подпись и Дата	Взам. инв. №

						051.1-66-ЭМ			
						Многоквартирные многоэтажные дома №№65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска III,IV этапы строительства			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Медведева			06.26		Р	12	
Проверил		Дедкова			06.26				
						Блок-секция 1. Схема электрическая принципиальная ЩАО-1.	ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"		
Н. контроль		Романцова			06.26				