

№ щита, тип щита	Автоматический выключатель тип	Рр, кВт	Ip, А	№ линии	Марка сечение провода, кабеля, мм2.	Назначение линии	
ЩАО-2 ЩУРН-3/30 ВН-29 4П-40А CE307 R34.749.0A. QYUULFZ 230/400В,5-80А, к.л.м.1/2 Рр=1,20кВт Ip=1,86А Cosφ=0,98 АД-12 1П+Н-С10-30мА ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С6 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10 ВА-47-29- 2П С10		0,07	0,3	ГрА2.1	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	50	Освещение входов, СУП
		0,15	0,7	ГрА2.2	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	102	Аварийное освещение тех. этажа, 1 этажа
		0,18	0,8	ГрА2.3	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	69	Аварийное освещение коридора
		0,18	0,8	ГрА2.4	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	76	Аварийное освещение коридора
		0,19	0,9	ГрА2.5	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	100	Аварийное освещение лифтового холла, МОЛ
		0,19	0,9	ГрА2.6	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	78	Аварийное освещение лестничной клетки
		0,05	0,2	ГрА2.7	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	165	Аварийные указатели "Выход"
		0,02	0,1	ГрА2.8	ВВГнг(А)FRLS-3х1,5мм2	30	Домофон
		0,17	0,8	ГрА2.9	ВВГнг(А)FRLS-3х2,5мм2	85	Аварийное освещение зоны безопасности л. холла для МГН
							Резерв

Инв. № подл.	Подпись и Дата	Взам. инв. №

						051.1-66-ЭМ			
						Многоквартирные многоэтажные дома №№65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска III,IV этапы строительства			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Медведева			06.26				
Проверил		Дедкова			06.26		Р	13	
Н. контроль		Романцова			06.26	Блок-секция 2. Схема электрическая принципиальная ЩАО-2.	ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"		