

№ щита, тип щита	Автоматический выключатель тип	Рр, кВт	Ip, А	№ линии	Марка сечение провода, кабеля, мм2.	Назначение линии
ЩС-1 ЩУРН-3/48 ВН-29 4П-40А CE307 R34.749.0A. QYUULFZ 230/400В,5-80А, кл.м.1/2 Рy=19,29кВт Рр=17,20кВт Ip=29,04А Cosφ=0,90 РЕ РЕ	АД-12 1П+Н-С16-30мА	2,0	9,0	ГрС1.1	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	9 Электронагреватель с терморегулятором в пом. электрощитовой
	АД-12 1П+Н-С16-30мА	2,0	9,0	ГрС1.2	ВВГнг(А)LS-3х4мм2	70 Электронагреватель с терморегулятором в машинном помещении
	АД-12 1П+Н-С6-30мА	0,1	0,45	ГрС1.3	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	63 Розетка для усилителя ТВ сигнала раздела "СС"
	ВА47-29- 2П С6 Нез.расц.220В	0,07	0,5	ГрС1.4	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	21 Вентиляция В1
	АД-12 1П+Н-С16-30мА	2,25	10,2	ГрС1.5	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	24 Электронагреватель с терморегулятором в пом. насосной
	ВА47-29- 3П-С16	4,4	9,55	ГрС1.6	ВВГнг(А)LS-5х2,5мм2	18 ХВС (нижняя зона)
	ВА47-29- 3П-С16	6	13,03	ГрС1.7	ВВГнг(А)LS-5х2,5мм2	21 ХВС (верхняя зона)
	ВА47-29- 2П-С6	0,03	0,14	ГрС1.8	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	24 Бокс учета ХВС
	АД-12 1П+Н-С16-30мА	2,24	12,4	ГрС1.9	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	32 Дренажный насос
	АД-12 1П+Н-С6-30мА	0,2	0,9	ГрС1.10	ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2	73 Телекоммуникационный шкаф МГН-1

Инв. № подл.	Подпись и Дата	Взам. инв. №

						051.1-66-ЭМ		
						Многоквартирные многоэтажные дома №№65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска III,IV этапы строительства		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства	Стадия	Лист
Разработал		Медведева			06.26		Р	15
Проверил		Дедкова			06.26			
Н. контроль		Романцова			06.26	Блок-секция 1 Схема электрическая принципиальная ЩС-1	000 "СЗ ДСК КПД-Газстрой"	