| № щита, тип щита | Автоматический выключатель тип | Pр, кВт | Iр, А | № линии | Марка сечение провода, кабеля, мм2. | | Назначение линии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩС-2<br>ЩУРн-3/30<br>ВН-29<br>4П-40А<br>СЕ307 R34.749.0A.<br>QYUVLFZ<br>230/400В,5-80А,<br>кл.т.1/2<br>Ру=5,42кВт<br>Рр=4,70кВт<br>Iр=7,94А<br>Cosф=0,90 | АД-12<br>1П+Н-С16-30мА | 2,0 | 9,0 | ГрС2.1 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 9 | Электронагреватель с терморегулятором в пом. электрощитовой |
| | АД-12<br>1П+Н-С16-30мА | 2,0 | 9,0 | ГрС2.2 | ВВГнг(А)LS-3х4мм2 | 70 | Электронагреватель с терморегулятором в машинном помещении |
| | АД-12<br>1П+Н-С6-30мА | 0,1 | 0,45 | ГрС2.3 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 63 | Розетка для усилителя ТВ сигнала раздела " СС" |
| | АД-12<br>1П+Н-С10-30мА | 1,12 | 6,4 | ГрС2.4 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 16 | Дренажный насос |
| | АД-12<br>1П+Н-С6-30мА | 0,2 | 0,9 | ГрС2.5 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 73 | Телекоммутационный шкаф МГН-2 |

| № щита, тип щита | Автоматический выключатель тип | Pр, кВт | Iр, А | № линии | Марка сечение провода, кабеля, мм2. | | Назначение линии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩС-3<br>ЩУРн-3/30<br>ВН-29<br>4П-40А<br>СЕ307 R34.749.0A.<br>QYUVLFZ<br>230/400В,5-80А,<br>кл.т.1/2<br>Ру=11,31кВт<br>Рр=10,00кВт<br>Iр=16,89А<br>Cosф=0,90 | АД-12<br>1П+Н-С16-30мА | 2,0 | 9,0 | ГрС3.1 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 9 | Электронагреватель с терморегулятором в пом. электрощитовой |
| | АД-12<br>1П+Н-С16-30мА | 2,0 | 9,0 | Гр3.2 | ВВГнг(А)LS-3х4мм2 | 78 | Электронагреватель с терморегулятором в машинном помещении |
| | АД-12<br>1П+Н-С16-30мА | 3,25 | 14,77 | ГрС3.3 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 55 | Электронагреватель с терморегулятором в пом. ИТП |
| | АД-12<br>1П+Н-С6-30мА | 0,1 | 0,45 | ГрС3.4 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 71 | Розетка для усилителя ТВ сигнала раздела "СС" |
| | ВА47-29-<br>2П С6 | 0,03 | 0,14 | ГрС3.5 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 40 | УУТЭ (прибор учета ГВС) |
| | ВА47-29-<br>2П-С6<br>Нез.расц.220В | 0,12 | 0,9 | ГрС3.6 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 35 | Вентиляция В2 |
| | АД-12<br>1П+Н-С16-30мА | 1,12 | 6,4 | ГрС3.7 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 16 | Дренажный насос |
| | АД-12<br>1П+Н-С16-30мА | 2,49 | 14,1 | ГрС3.8 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 46 | Дренажный насос |
| | АД-12<br>1П+Н-С6-30мА | 0,2 | 0,9 | ГрС3.9 | ВВГнг(А)LS-3х2,5мм2 | 73 | Телекоммутационный шкаф МГН-3 |

Взам. инв. №

Подпись и Дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Медведева | | | 06.26 |
| Проверил | | Дедкова | | | 06.26 |
| Н. контроль | | Романцова | | | 06.26 |

051.1-66-ЭМ

Многоквартирные многоэтажные дома №№65,66
с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных
помещениях по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска
III,IV этапы строительства

Многоквартирный многоэтажный дом №66
с объектами обслуживания жилой застройки
во встроенных помещениях.
IV этап строительства

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 16 | |

Блок-секция 2, блок-секция 3.
Схема электрическая принципиальная ЩС-2, ЩС-3.

ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"

Формат А3