

Инф. № подл.	Подпись и Дата	Взам. инб. №

№ щита, тип щита	Автоматический выключатель тип	Рр, кВт	Ip, А	№ линии	Марка сечение провода, кабеля, мм2.	Назначение линии
ЩО-1 ЩУРН-3/48 ВН-29 4П-40А Щ СЕ307 R34.749.0А. QYUULFZ 230/400В,5-80А, кл.м.1/2 Рр=3,46кВт Ip=5,37А Cosφ=0,98	АД-12 1P+N C10-30mA	0,67	3,11	Гр1.1	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 216	Освещение тех. этажа, щитовая
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,1	0,46	Гр1.2	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 45	освещение колясочной, КУИ
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,18	0,83	Гр1.3	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 79	Освещение коридора
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,18	0,83	Гр1.4	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 72	Освещение коридора
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,18	0,83	Гр1.5	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 68	Освещение коридора
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,18	0,83	Гр1.6	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 65	Освещение коридора
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,18	0,83	Гр1.7	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 76	Освещение лифтового холла
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,18	0,83	Гр1.8	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 78	Освещение лифтового холла
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,19	0,88	Гр1.9	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 85	Освещение лестничной клетки
	АД-12 1P+N C10-30mA					резерв
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,17	0,79	Гр1.11	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 168	Освещение технического чердака
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,35	1,6	Гр1.12	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 120	Освещение машинного помещения
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,45	2,1	Гр1.13	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 70	от ЩО1- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 39
	АД-12 1P+N C10-30mA	0,45	2,1	Гр1.14	ВВГнг(А)LS-3x2,5мм2 74	от ЩО1- до выпусков освещения в шахту лифта см. л. 39
					ВВГнг-Is 1x4 30	Коробка уравнивания потенциалов КУП в КУИ

						051.1-66-ЭМ		
						Многоквартирные многоэтажные дома №№65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска III,IV этапы строительства		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства	Стадия	Лист
Разработал	Медведева				06.26		Р	9
Проверил	Дедкова				06.26	Блок-секция 1. Схема электрическая принципиальная ЩО-1.	ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"	
Н. контроль	Романцова				06.26			