


Взам. инв. №	
Подпись и Дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единицы измерения	Кол-во Б/с 1	Кол-во Б/с 2	Кол-во Б/с 3	Кол-во общее	Масса ед. кг	Примечание
	Комплектные электротехнические устройства										
	Вводное устройство в составе:				комплект	1	1	1	3		ВРУ-1(ВП), ВРУ-2(ВП) ВРУ-3(ВП)
	Выключатель-разъединитель	BP32Y-37A71220 400A			шт.	2	2	2			
	Дузогасительные камеры				шт.	12	12	12			
	Автоматический выключатель 3P 200 A	BA99M 250A/200A		EKF	шт.	1	2	2			
	Автоматический выключатель 3P 225 A	BA99M 250A/225A		EKF	шт.	1					
	Автоматический выключатель 1P C6	BA47-29		EKF	шт.	2	2	2			
	Светильник с лампой накаливания ЛПО 2001 6Вт, 230В	LLP00-2001-1-06-K01		EKF	шт.	2	2	2			
	Трансформатор тока 200/5 кл.м. 0,5 s	TTE-30 200/5 кл.м.0,5s *			шт.	3	6	6			
	Трансформатор тока 250/5 кл.м. 0,5 s	TTE-30 250/5 кл.м.0,5s *				3					
	Счетчик электрической энергии 230/400В 5(10)А, кл.м.0,5s	CE307 R34.543.OAG.SYUVLFZ NB02 SPDs 3x230/400В,5(10)А,кл.м.0,5s/0,5 *		Энергомера	шт.	2	2	2			
	Испытательная коробка ИКК	ИКК			шт.	2	2	2			
	КЗ				шт.	2	2	2			
	Оболочка собственного изготовления				шт.	1	1	1			
	Изолятор SM35 (M8) силовой с болтом	YIS11-35-10-B			шт.	2	2	2			
	Шина полосовая 30х4 (4м)				кг.	4,28	4,28	4,28			
	Автоматический выключатель 3P 32A	BA-99 125/32A 3P			шт.			1	1		Общественное помещение
	Распределительное устройство в составе:				комплект	1			1		ВРУ-1(РП)
	Автоматический выключатель 3P 80A	BA99M 100A/80A			шт.	12					
	Автоматический выключатель 3P 25A	BA99M 63A/25A			шт.	1					
	Автоматический выключатель 3P 40A	BA99M 63A/40A			шт.	1					
	Оболочка собственного изготовления				шт.	1					
	Изолятор ступенчатый ИС 4-30(M8) силовой с болтом	YIS11-4-30-B			шт.	2					
	Изолятор SM35 (M8) силовой с болтом	YIS11-35-10-B			шт.	2					
	Шина полосовая 30х4 (4м)				кг.	4,28					

Примечание:
Допускается замена оборудования и кабельной продукции на аналогичное сертифицированное, без изменения схемы подключения.

* Средства учета электрической энергии приобретаются застройщиком после согласования с гарантирующим поставщиком.

						051.1-66-ЭМ.СО						
						Множкквартирные многэтажные дома №№65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска III,IV этапы строительства						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Множкквартирный многэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства		Стадия	Лист	Листов		
Разработал		Медведева			06.26			Р	1	12		
Проверил		Дедкова			06.26							
						Спецификация оборудования		000 "СЗ ДСК КПД-Газстрой"				
Н. контроль		Романцова			06.26							