Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единицы измерения	Кол-во Б/с 1	Кол-во Б/с 2	Кол-во Б/с 3	Кол-во общее	Масса ед.	Примечание
	Кабель силовой с медными жилами сеч. 1х95мм^2 (PE)	ВВГнг(А)-LS			м	8	8	8	24		
	Кабель силовой с медными жилами сеч. 1х70мм (PE)	ВВГнг(А)-LS			м	9	9	9	27		
	Молниезащита и заземление										
	Молниеприемник активный FOREND EU				шт.		1		1		
	Мачта молниеприемника оцинкованная сталь, Н=3м	F10110			шт.		2		2		
	Основание для мачты подвижное				шт.		1		1		
	Трос стальной оцинкованный d8мм	ГОСТ 3282-74			шт.		35		35		
	Муфта натяжная	F20711			шт.		6		6		
	Тросовый зажим М8	F20271			шт.		6		6		
	Хомут держатель токоотводов на мачте 2х50, сталь	F21073			шт.		12		12		
	Скоба-держатель для крепления токоотводов к стене, сталь	F20253			шт.		18		18		
	Анкер с О-образным крюком 10х60мм				шт.		3		3		
	Сталь полосовая оцинкованная 5х40мм	ГОСТ Р 103-2006			м		60		60		гориз.заземлитель и соединение с опусками и ГЗШ
	Сталь круглая оцинкованная d18мм, длина 3м	ГОСТ 3282-74			шт.		6		6		вертикальный заземлитель
	Сталь круглая оцинкованная d8мм	ГОСТ 3282-74			м	116	130	108	354		токоотводы на кровле
	Сталь полосовая оцинкованная 40х4мм	ГОСТ Р 103-2006			м	96		96	192		
	Освещение лифтовых шахт										
	Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х2,5мм^2 (L,N,PE)	ВВГнг(А)-LS			м	130	130	130	390		монтаж выполняется и предусматривается специализированной организацией
	Светильник НПП1101 Е27, IP 54, круг белый, защита от поражения электрическим током I.	НПП1101			шт.	19	19	19	57		
	Лампа светодиодная Е27, 10Вт				шт.	19	19	19	57		
	Выключатель одноклавишный 10А, 220В для открытой установки IP44	VA66-102B-BI			шт.	2	2	2	6		
	Коробка разветвительная открытой установки				шт.	19	19	19	57		

Взам. инв. №

Подпись и Дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата